РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ **С-RU.ПБ01.В.02477** (номер сертификата соответствия) ТР **1374564** (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» (ООО «ВЕКА Рус»)
143396, г. Москва, поселение Первомайское, дер. Губцево, ул. Дорожная, д.10.
Тел. +7 495 777 53 77, факс +7 (495) 777 36 13.
ОГРН 1025003751893

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКА Рус» (ООО «ВЕКА Рус»)
143396, г. Москва, поселение Первомайское, дер. Губцево, ул. Дорожная, д. 10.
Тел. +7 495 777 53 77, факс +7 495 777 36 13.
ОГРН 1025003751893

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс +7 (495) 529-85-61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков системы VEKA ГОСТ 30673-99, белые неламинированные и окрашенные в массе ламинированные. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) **57 7211**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России **3916 20 000 0**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4:
группа горючести - Г3, группа воспламеняемости - В2,
группа дымообразующей способности - Д3, группа токсичности продуктов горения - Т2
(см.Приложение № 0059549)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты о сертификационных испытаниях
№ 11880 от 16.07.2013, № 11881 от 16.07.2013
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 от 03.10.2011.

Акт о результатах анализа состояния производства № 12870/12899 от 25.04.2013
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 03.10.2011.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **12.08.2013** по **12.08.2018**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **А.Н. Стрекалёв**

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **Т.Б. Боровикова**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ01.В.02477

(обязательная сертификация)

ТР 0059549
(учетный номер бланка)

Соответствует требованиям технического регламента

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод II);
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20).

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Стрекалёв

М.П.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Т.Б. Боровикова

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 МФ РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 618 6068, 618 7617, г. МОСКВА, 2003 г.